

Информация о резерве,наличие свободных мощностей подстанций 110 – 35 кВ ТОО "Оңтүстік Жарық Транзит" по состоянию на 01.04.2019г.
по состоянию на 01.04.2019г.

№	Наименование подстанции		Напряжен кВ	Трансформаторы силовые			С учетом вывода в ремонт одного трансформатора	свободная мощность мВт	Питающая линия 110 кВ	Пропускная способность ВЛ	загруженность ВЛ	С учетом вывода в ремонт одной линии	свободная мощность ВЛ	итоговая свободная мощность мВт
				Дисп.№	Мощность	загруженность мВт								
1	2	3	4	5	6	7	8	9						9
1	Цементная	Город	110/35/6	T-1	63000	18.5	49	3.8	Л-Ц-1	76	20	40	36	3.8
				T-2	63000	30.5	49	3.8	Л-Ц-2	76	20	40	36	3.8
2	Забадамская	Город	110/35/10	T-1	10000	7	11.1	0	Л-143	66	11	20	46	0
				T-2	10000	4.1	11.1	0	Л-144	66	9	20	46	0
3	Подстанция №6	Город	110/6	T-1	25000	8	13.5	4.5	Л-141	88	85	170	0	0
				T-2	25000	5.5	13.5	4.5	Л-142	88	85	170	0	0
4	Подстанция №3	Город	110/6	T-1	25000	8	14	4.2	Л-104	56	11	19	37	4.2
				T-2	25000	6	14	4.2	Л-103	56	8	19	37	4.2
5	Подстанция №4	Город	110/35/6	T-1	40000	8.5	31.5	2.2	Л-106	88	6	21.5	66.5	2.2
				T-2	40000	23	31.5	2.2	Л-105	88	15.5	21.5	66.5	2.2
6	Подстанция №5	Город	110/35/6	T-1	25000	11.5	30	0	Л-141	88	85	170	0	0
				T-2	25000	18.5	30	0	Л-142	88	85	170	0	0
				T-3	16000	11.5		2.9	Л-142	88	85	170	0	0
7	Стройиндустрия	Город	110/6	T-1	16000	1	2	3.5	Л-Ц-1	76	20	40	41	3.5
				T-2	10000	1	2	3.5	Л-Ц-2	76	20	40	36	3.5
8	Водозабор	Город	110/6	T-1	25000	11.5	17	0.5	Л-101	76	46	51	25	0.5
				T-2	20000	5.5	17	0.5	Л-102	76	5	51	25	0.5
9	Текстильная	Город	110/6	T-1	16000	3.5	4.5	4.9	Л-103	56	11	19	37	4.9
			110/10	T-2	16000	1	4.5	4.9	Л-104	56	8	19	37	4.9
10	Восточная	Город	110/10	T-1	10000	6	9.5	0	Л-141	88	85	170	0	0
				T-2	10000	3.5	9.5	0	Л-142	88	85	170	0	0
11	Самал	Город	110/10	T-1	16000	3	6.2	4.1	Л-141	88	85	170	0	0
				T-2	16000	3.2	6.2	4.1	Л-142	88	85	170	0	0
12	Западная	Город	110/35/10	T-1	63000	19	52	2.3	Л-141	88	85	170	0	0
				T-2	63000	33	52	2.3	Л-142	88	85	170	0	0
13	Северная	Город	110/10	T-1	40000	3	3	16.5	Л-141	88	85	170	0	0
				T-2	40000	откл	3	16.5	Л-142	88	85	170	0	0

15	Нурсат	Город	110/10	T-1	40000	2	2	17	Л-141	88	85	170	0	0
				T-2	40000	откл	2	17	Л-142	88	85	170	0	0

по Гор.ЭС на 01.04.2019г.

1	Турлановка	Город	35/10	T-1	4000	2.5	3.5	0	Л-141	88	85	170	0	0
									Л-142	88	85	170	0	0
				T-2	2500	1	3.5	0	Л-141	88	85	170	0	0
									Л-142	88	85	170	0	0
2	Кайтпас	Шымкент	35/10	T-1	4000	2.5	4.5	0	Л-141	88	85	170	0	0
				T-2	2500	2	4.5	0	Л-142	88	85	170	0	0
3	П Т Ф	-/-	35/10	T-1	4000	1	4	0	Л-141	88	85	170	0	0
				T-2	6300	3	4	0	Л-142	88	85	170	0	0
4	Дачи	-/-	35/10	T-1	6300	2.5	2.5	3.1	Л-141	88	85	170	0	0
									Л-142	88	85	170	0	0
5	XXI Партсъезд	-/-	35/10	T-1	10000	6.5	10.5	0	Л-141	88	85	170	0	0
									Л-142	88	85	170	0	0
				T-2	10000	4	10.5	0	Л-141	88	85	170	0	0
									Л-142	88	85	170	0	0
6	Дендропарк	-/-	35/10	T-1	6300	1.5	3.5	1	Л-141	88	85	170	0	0
				T-2	6300	2	3.5	1	Л-142	88	85	170	0	0
7	Биологическая	-/-	35/10	T-1	2500	1	1.5	0.3	Л-141	88	85	170	0	0
				T-2	2500	0.5	1.5	0.3	Л-142	88	85	170	0	0
8	Кзыл - Сай - 2	-/-	35/10	T-2	4000	2	2	1.6	Л-Ц-1	76	15	35	41	1.6
									Л-Ц-2	76	20	35	41	
9	Южная	-/-	35/10	T-1	6300	3	6	0	Л-143	66	11	20	46	0
				T-2	6300	3	6	0	Л-144	66	9	20	46	0
10	Распредхолод.	-/-	35/10	T-1	6300	2.5	3.5	1	Л-142	88	85	100	0	0
				T-2	6300	1	3.5	1	Л-Ц-1	76	15	100	0	0
11	Аюкар	-/-	35/10	T-1	2500	1.5	2.5	0	Л-143	66	11	20	46	0
				T-2	2500	1	2.5	0	Л-144	66	9	20	46	0
12	Кзыл - Сай - 1		35/10	T-1	4000	1	1.5	1	Л-142	88	85	105	0	0
				T-2	4000	0.5	1.5	1	Л-Ц-1	76	20	105	0	0
13	Жана - Талап	-/-	35/10	T-1	1600	1	1	0.4	Л-141	88	85	170	0	0
									Л-142	88	85	170	0	0
14	Тассай - 1	-/-	35/6	T-1	1600	0.5	1	0.2	Л-142	88	85	105	0	0

			T-2	1600	0.5	1	0.2	Л-Ц-1	76	20	105	0	0	
15	Тассай - 2	-//-	35/6	T-1	1600	0.6	1.2	0.1	Л-142	88	85	105	0	0
			T-2	1600	0.6	1.2	0.1	Л-Ц-1	76	20	105	0	0	
16	К С Х Т		35/6	T-1	4000	1.5	2.5	0.5	Л-142	88	85	105	0	0
			T-2	6300	1	2.5	0.5	Л-Ц-1	76	20	105	0	0	
17	пс N - 1	-//-	35/6	T-1	16000	4.5	12	1.2	Л-141	88	85	170	0	0
			T-2	16000	7.5	12	1.2	Л-142	88	85	170	0	0	
18	пс N - 2	-//-	35/6	T-1	25000	7	15	3.7	Л-142	88	85	105	0	0
			T-2	25000	8	15	3.7	Л-Ц-1	76	20	105	0	0	
19	пс Нурсат		35/10	T-1	6300	1	2.2	1.7	Л-141	88	85	170	0	0
			T-2	6300	1.2	2.2	1.7	Л-142	88	85	170	0	0	
20	пс Абай		35/6	T-1	10000	2	4.5	2.2	Л-104	56	11	19	37	4.5
			T-2	16000	2.5	4.5	2.2	Л-103	56	8	19	37	4.5	

по Ордабасы ЭС по состоянию на 01.04.2019г.

1	2	3	4	5	6	7	8							8
	110 кВ													
1	Бадам	Ордабасы	110/35/10	T-1	16000	14	26	0	Л-141	88	85	170	0	0
				T-2	16000	12	26	0	Л-142	88	85	170	0	0
2	Темирлановка 110	Ордабасы	110/ 35/10	T-1	10000	2	7.5	0.7	Л-141	88	85	170	0	0
				T-2	15000	5.5	7.5	0.7	Л-142	88	85	170	0	0
	35 кВ													
1	Темирлановка	Ордабасы	35/10	T-1	2500	откл	3.5	0	Л-141	88	85	170	0	0
				T-2	4000	3.5	3.5	0	Л-142	88	85	170	0	0
2	Обручевка	Ордабасы	35/10	T-1	1600	1.3	1.3	0.07	Л-141	88	85	170	0	0
				T-2	2500	откл	1.3	0.07	Л-142	88	85	170	0	0
3	Тортколь	Ордабасы	35/10	T-1	4000	1.1	1.1	2.5	Л-141	88	85	170	0	0
									Л-142	88	85	170	0	0
4	Водохранилище	Ордабасы	35/10	T-1	1600	0.5	0.5	0.9	Л-141	88	85	170	0	0
									Л-142	88	85	170	0	0
5	Совхоз N1	Ордабасы	35/10	T-1	1800	0.2	0.2	1.4	Л-141	88	85	170	0	0
									Л-142	88	85	170	0	0
6	Буржарская	Ордабасы	35/10	T-1	4000	2.5	5	0	Л-141	88	85	170	0	0
				T-2	4000	2.5	5	0	Л-142	88	85	170	0	0
7	Октябрьская	Ордабасы	35/10	T-1	1600	0.3	0.3	1.1	Л-141	88	85	170	0	0
									Л-142	88	85	170	0	0

8	Чубаровка	Ордабасы	35/10	T-1	1600	откл	1.1	0.1	Л-141	88	85	170	0	0
				T-2	2500		1.1	0.1	Л-142	88	85	170	0	0
9	Чубар-Су	Ордабасы	35/10	T-1	6300		4.5	1.1	Л-141	88	85	170	0	0
									Л-142	88	85	170	0	0

по Арысскому ЭС по состоянию на 01.04.2019г.

1	2	3	4	5	6	7	8							8
110 кВ														
1	Арысь	Арысь	110/35/10	T-1	10000	5.5	7.5	0.7	Л-141	88	85	170	0	0
				T-2	10000	2.5	7.5	0.7	Л-142	88	85	170	0	0
35 кВ														
2	Ақдала	Арысь	35/10	T-1	4000	1	1	2.6	Л-141	88	85	170	0	0
									Л-142	88	85	170	0	0
3	Задарья	Арысь	35/10	T-1	2500	откл	1.5	0.3	Л-141	88	85	170	0	0
				T-2	2500	1.5	1.5	0.3	Л-142	88	85	170	0	0
4	Дармино	Арысь	35/10	T-1	2500	0.5	0.5	0.8	Л-141	88	85	170	0	0
				T-2	2500	откл	0.5	0.8	Л-142	88	85	170	0	0
5	Подхоз	Арысь	35/10	T-1	1600	0.2	0.2	1.2	Л-141	88	85	170	0	0
									Л-142	88	85	170	0	0
6	Кожа - Тогай	Арысь	35/10	T-1	1600	0.3		1.1	Л-141	88	85	170	0	0
									Л-142	88	85	170	0	0
7	Монтайтас	Арысь	35/10	T-1	1600	откл	0.5	0.3	Л-141	88	85	170	0	0
				T-2	1600	0.5	0.5	0.3	Л-142	88	85	170	0	0

по Сайрамскому ЭС по состоянию на 01.04.2019г.

1	2	3	4	5	6	7	8							8
110 кВ														
1	Сайрам	Сайрам	110/10	T-1	10000	4.5	10.5	0	Л-121	56	23.2	50	3	0
				T-2	10000	6	10.5	0	Л-122	56	26.6	50	3	0
2	Самсоновка	Сайрам	110/35/6	T-1	16000	5	7	3.7	Л-121	56	23.2	50	3	3
			110/35/6	T-2	25000	1	7	3.7	Л-122	56	26.6	50	3	3
			35/10	T-3	2500	1	7	0						
35 кВ														
3	Черноводская	Сайрам	35/10	T-1	3200	откл	3	0	Л-121	56	23.2	50	3	0
					6300	3	3	0	Л-122	56	26.6	50	3	0
4	Карабулак	Сайрам	35/10	T-1	6300	4	8	0	Л-121	56	23.2	50	3	0
				T-2	6300	4	8	0	Л-122	56	26.6	50	3	0
5	Советское	Сайрам	35/10	T-1	2500	откл	3	0	Л-121	56	23.2	50	3	0
			110/35/10	T-2	16000	3	3	0	Л-122	56	26.6	50	3	0
6	Манкент	Сайрам	35/6	T-1	5600	откл	3	0.3	Л-121	56	23.2	50	3	0.3

				4000	3	3	0.3	Л-122	56	26.6	50	3	0.3	
7	Залинеиная	Сайрам	35/10	Т-1	6300	откл	4	0.8	Л-121	56	23.2	50	3	0.8
				Т-2	10000		4	0.8	Л-122	56	26.6	50	3	0.8
8	Ленин-Жол	Сайрам	35/10	Т-1	1600		1	0.2	Л-121	56	23.2	50	3	0.2
					2500	откл		0.2	Л-122	56	26.6	50	3	0.2
9	Красноводская	Сайрам	35/10	Т-1	2500		2	0	Л-121	56	23.2	50	3	0
				Т-2	2500		1	0	Л-122	56	26.6	50	3	0
10	Притрактовая	Сайрам	35/10	Т-1	1600		1	0.2	Л-121	56	23.2	50	3	0.2
				Т-2	1600			0.2	Л-122	56	26.6	50	3	0.2
11	Карамурт	Сайрам	35/6	Т-1	6300		2.5	3.1	Л-121	56	23.2	50	3	3
									Л-122	56	26.6	50	3	
12	Ак-Су	Сайрам	35/6	Т-1	4000		0.5	3.1	Л-121	56	23.2	50	3	3
									Л-122	56	26.6	50	3	3
			35/6	Т-2	6300									
				Т-3	6300									
13	Фрунзе	Сайрам	35/10	Т-1	1600		1	0	Л-121	56	23.2	50	3	0
			35/10	Т-2	1600		1	0	Л-122	56	26.6	50	3	0
14	ППЗ	Сайрам	35/10	Т-1	2500		0.5	1.7	Л-121	56	23.2	50	3	1.7
									Л-122	56	26.6	50	3	
15	Комеш-Булак	Сайрам	35/6	Т-1	4000		0.3	1.6	Л-121	56	23.2	50	3	1.6
			35/6	Т-2	4000			1.6	Л-122	56	26.6	50	3	1.6
			35/10	Т-3	2500		1.5	0.7	Л-121	56	23.2	50	3	1.5
									Л-122	56	26.6	50	3	

по Толеби ЭС по состоянию на 01.04.2019г.

1	2	3	4	5	6	7	8							8
1	Ленгер	Толеби	110/35/6	T-1	16000	7	24	0	Л-121	56	23.2	50	3	0
				T-2	10000	8.5	24	0	Л-122	56	26.6	50	3	0
				T-3	20000	8.5	24	0	Л-121	56	23.2	50	3	0
									Л-122	56	26.6	50	3	0
2	Блинково	Толеби	35/10	T-1	2500	1.5	3	0	Л-121	56	23.2	50	3	0
				T-2	2500	1.5	3	0	Л-122	56	26.6	50	3	0
3	Первомаевка	Толеби	35/10	T-1	2500	1.5	2.7	0	Л-121	56	23.2	50	3	0
				T-2	4000	1.2	2.7	0	Л-122	56	26.6	50	3	0
4	Тогуз	Толеби	35/6	T-1	1600	0.6	0.6	0.1	Л-121	56	23.2	50	3	0.1
				T-2	1000	откл	0.6	0.1	Л-122	56	26.6	50	3	0.1
5	Султан-Рабат	Толеби	35/6	T-1	2500	1.5	3	0	Л-121	56	23.2	50	3	0

			T-2	3200	1.5	3	0	Л-122	56	26.6	50	3	0	
6	Горная	Толеби	35/10	T-1	1600	1	1.2	0.1	Л-121	56	23.2	50	3	0.1
			T-2	1600	0.2	1.2	0.1	Л-122	56	26.6	50	3	0.1	
7	Балдыбек	Толеби	35/10	T-1	1600	0.2	0.2	1.2	Л-121	56	23.2	50	3	1.2
								Л-122	56	26.6	50	3		
8	Ак-Мечеть	Толеби	35/10	T-1	1600	0.3	0.3	1.1	Л-121	56	23.2	50	3	1.1
								Л-122	56	26.6	50	3		
9	Галкино	Толеби	35/10	T-1	1600	1	1	0.4	Л-121	56	23.2	50	3	0.4
								Л-122	56	26.6	50	3		
10	Ангарата	Толеби	35/10	T-1	1600	0.5	0.5	0.9	Л-121	56	23.2	50	3	0.9
								Л-122	56	26.6	50	3		
11	Подгорная	Толеби	35/10	T-1	1000		0.5	0.2	Л-121	56	23.2	50	3	0.2
			T-2	1600	0.5	0.5	0.2	Л-122	56	26.6	50	3	0.2	
12	Александровка	Толеби	35/6	T-1	4000	1.5	1.5	2.1	Л-121	56	23.2	50	3	2.1
								Л-122	56	26.6	50	3	3	
13	Георгиевка	Толеби	35/10	T-1	4000	1.5	2.5	0.5	Л-121	56	23.2	50	3	0.5
			T-2	4000	1	2.5	0.5	Л-122	56	26.6	50	3	0.5	

по Сары-Агаш ЭС на 01.04.2019г.

1	2	3	4	5	6	7		8						8
	110 кВ													
1	Полторацкое	С-Агач	110/35/6	T-2	20000	8	22.8	0	Л-101	76	47	72	2	0
			110/35/6	T-4	31500	14.8	22.8	0	Л-6-А	76	25	72	2	0
				T-3	4000	3.5	3.5	0.1	Л-101	76	47	72	2	0.1
									Л-6-А	76	25	72	2	
2	Центральная	С-Агач	110/35/10	T-1	6300	3.2	7.2	0	Л-101	76	47	72	2	0
				T-2	6300	4	7.2	0	Л-6-А	76	25	72	2	0
				T-3	1600	1.3	1.3	0.07	Л-101	76	47	72	2	0.07
				T-4	1600		1.3	0.07	Л-6-А	76	25	72	2	0.07
				T-5	25000	15	15	7.5	Л-101	76	47	72	2	2
									Л-6-А	76	25	72	2	
	35 кВ													
1	Сары-Агаш	С-Агач	35/10	T-1	2500	2.2	2.2	0.02	Л-101	76	47	72	2	0.02
				T-2	2500		2.2	0.02	Л-6-А	76	25	72	2	0.02
2	Курорт	С-Агач	35/10	T-1	4000	2	3.5	0.05	Л-101	76	47	72	2	0.05
				T-2	4000	1.5	3.5	0.05	Л-6-А	76	25	72	2	0.05
3	Тоболино	С-Агач	35/10	T-1	4000	3	3	0.6	Л-101	76	47	72	2	0.6
									Л-6-А	76	25	72	2	

4	Капланбек	С-Агач	35/10	T-1	2500	1	2.5	0	Л-101	76	47	72	2	0
				T-2	2500	1.5	2.5	0	Л-6-А	76	25	72	2	0
5	Курама	С-Агач	35/10	T-1	4000	2.5	2.5	1.1	Л-101	76	47	72	2	1.1
									Л-6-А	76	25	72	2	
6	Степная	С-Агач	35/10	T-1	1800	1	1	0.6	Л-101	76	47	72	2	0.6
									Л-6-А	76	25	72	2	
7	Карла Маркса	С-Агач	35/10	T-1	6300	2	4	0.8	Л-101	76	47	72	2	0.8
				T-2	6300	2	4	0.8	Л-6-А	76	25	72	2	0.8
8	Малай Кудук	С-Агач	35/10	T-1	1600	0.5	0.5	0.9	Л-101	76	47	72	2	0.5
									Л-6-А	76	25	72	2	
9	Сары-Су	С-Агач	35/10	T-1	1600	0.5	0.5	0.9	Л-101	76	47	72	2	0.9
									Л-6-А	76	25	72	2	
10	Джилга	С-Агач	35/10	T-1	1600	0.8	0.8	0.6	Л-101	76	47	72	2	0.8
									Л-6-А	76	25	72	2	
11	Учхоз	С-Агач	35/10	T-1	1600	1.3	2.3	0	Л-101	76	47	72	2	0
				T-2	1600	1	2.3	0	Л-6-А	76	25	72	2	0
12	Дарбаза	С-Агач	35/10	T-1	2500	1	1	1.2	Л-101	76	47	72	2	1.2
									Л-6-А	76	25	72	2	
13	Хлопзавод	С-Агач	35/10	T-1	2500		0.2	1	Л-101	76	47	72	2	1
				T-2	2500	0.2	0.2	1	Л-6-А	76	25	72	2	1
14	Кзыл-Жар	С-Агач	35/10	T-1	1600	1	1	0.4	Л-101	76	47	72	2	0.4
									Л-6-А	76	25	72	2	
15	Алекс	С-Агач	35/10	T-2	4000	1.5	1.5	2.1	Л-101	76	47	72	2	2
									Л-6-А	76	25	72	2	
16	Самал	С-Агач	35/10	T-1	4000	1	1	1.3	Л-101	76	47	72	2	1.3
			35/10	T-2	4000		1	1.3	Л-6-А	76	25	72	2	1.3

по Казгурт ЭС по состоянию на 01.04.2019г.

1	2	3	4	5	6	7	8							8
110 кВ														
1	Ленинское	Казгурт	110/35/10	T-1	10000	6	13.5	0	Л-101	76	47	72	2	0
				T-2	10000	7.5	13.5	0	Л-6-А	76	25	72	2	0
35 кВ														
2	Ленинское	Казгурт	35/10	T-1	4000	2.1	4.1	0	Л-101	76	47	72	2	0
				T-2	2500	2	4.1	0	Л-6-А	76	25	72	2	0
3	Шарапхана	Казгурт	35/10	T-2	6300	1.5	1.5	4.1	Л-101	76	47	72	2	4.1
									Л-6-А	76	25	72	2	

4	Турбат	Казгурт	35/10	T-1	1600	1	1	0.4	Л-101	76	47	72	2	0.4
									Л-6-А	76	25	72	2	
5	Жана-Базар	Казгурт	35/10	T-1	1600	1.2	2.2	0	Л-101	76	47	72	2	0
				T-2	1600	1	2.2	0	Л-6-А	76	25	72	2	0
6	Фоголево	Казгурт	35/10	T-1	4000	1.2	1.2	2.4	Л-101	76	47	72	2	1.2
									Л-6-А	76	25	72	2	
7	Алтын-Тобе	Казгурт	35/10	T-1	1600	1	1	0.4	Л-101	76	47	72	2	0.4
									Л-6-А	76	25	72	2	
8	Шанак	Казгурт	35/10	T-1	1000	0.5	0.5	0.4	Л-101	76	47	72	2	0.4
									Л-6-А	76	25	72	2	
9	Кзыл-Тан	Казгурт	35/10	T-2	1600	1	1	0.2	Л-101	76	47	72	2	0.2
				T-1	1600		1	0.2	Л-6-А	76	25	72	2	0.2
10	Комсомол	Казгурт	35/10	T-2	1600	1	1	0.2	Л-101	76	47	72	2	0.2
				T-1	1600	откл	1	0.2	Л-6-А	76	25	72	2	0.2
11	Жылыбулак	Казгурт	35/10	T-1	1600	1.1	1.1	0.3	Л-101	76	47	72	2	0.3
									Л-6-А	76	25	72	2	0
12	Шарбулак	Казгурт	35/10	T-1	1600	0.8	0.8	0.6	Л-101	76	47	72	2	0.8
									Л-6-А	76	25	72	2	
13	Карабау	Казгурт	35/10	T-1	1000	0.1	0.1	0.8	Л-101	76	47	72	2	0.8
									Л-6-А	76	25	72	2	
14	Енбекши	Казгурт	35/10	T-1	1600	0.5	0.5	0.9	Л-101	76	47	72	2	0.9
									Л-6-А	76	25	72	2	

по Тюлькубас ЭС по состоянию на 01.04.2019г.

1	2	3	4	5	6	7	8							8
35 кВ														
1	Тюлькубас	Тюлькубас	35/10	T-1	1800	1	1	0.6	Л-Перемычка-1	18	3	6	6	1
									Л-Перемычка-2	18	3	6	6	
2	Ванновка	Тюлькубас	35/10	T-1	4000	2.5	2.5	0	Л-Перемычка-1	18	3	6	6	0
				T-2	2500		2.5	0	Л-Перемычка-2	18	3	6	6	0
3	Корниловка	Тюлькубас	35/10	T-1	3200	1.5	1.5	1.3	Л-Балыкшы	14	2.5	2.5	5.7	1.3
4	Мичурина	Тюлькубас	35/10	T-1	1600	1.2	1.2	0.2	Л-Балыкшы	14	2.5	2.5	5.7	0.2

5	Комплекс	Тюлькубас	35/10	T-1	2500	2	2	0	Л-Мелкомбинат-1	21	3.1	5.1	7.9	0
				T-2	1600		2	0	Л-Мелкомбинат-2	21	2	5.1	7.9	0
6	Балыкчи	Тюлькубас	35/10	T-1	2500	1.5	1.5	0.3	Л-Балыкшы	14	2.5	2.5	5.7	0.3
				T-2	2500		1.5	0.3	Л-Састобе	14	0	2.5	5.7	0.3
7	Новониколаевка	Тюлькубас	35/10						Л-Новониколаевка-1	18	0.5	0.5	8.7	
				T-2	6300	0.6	0.6	5	Л-Новониколаевка-2	18	0	0.5	8.7	5
8	Высокое	Тюлькубас	35/10	T-1	1600	1	1	0.4	Л-Перемычка-1	18	3	6	6	0.4
									Л-Перемычка-2	18	3	6	6	
9	Кельтемашат	Тюлькубас	35/10	T-1	1600	1	1	0.4	Л-Ак-Су-1	33	20	23	5	0.4
									Л-Ак-Су-2	33	3	23	5	
10	Кулан	Тюлькубас	35/10	T-1	1600	0.5	0.5	0.9	Л-Кулан	18	1	1	17	0.9
11	Жамбул	Тюлькубас	35/10	T-1	1800	0.5	0.5	0.4	Л-Перемычка-1	18	3	6	6	0.4
				T-2	1600		0.5	0.4	Л-Перемычка-2	18	3	6	6	0.4
12	Мелькомбинат	Тюлькубас	35/10	T-1	2500	1	3.2	0	Л-Мелкомбинат-1	21	3.1	5.1	7.9	0
				T-2	2500	2.2	3.2	0	Л-Мелкомбинат-2	21	2	5.1	7.9	0
13	Техникум	Тюлькубас	35/10	T-1	2000	1	1	0.8	Л-Кулан	18	1	1	17	0.8