

Информация о резерве,наличие свободных мощностей подстанций 110 – 35 кВ ТОО "Оңтүстік Жарық Транзит" по состоянию на 01.04.2021г.

№	Наименование подстанции		Напряжен кВ	Трансформаторы силовые			С учетом вывода в ремонт одного трансформатора	свободная мощность мВт	Питающая линия 110 кВ	Пропускная способность ВЛ	загруженность ВЛ	С учетом вывода в ремонт одной линии	свободная мощность ВЛ	итоговая свободная мощность мВт
				Дисп.№	Мощность	загруженность мВт								
1	2	3	4	5	6	7	8	9						9
1	Цементная	Город	110/35/6	T-1	63000	18,5	49	3,8	Л-Ц-1	76	20	40	36	3,8
				T-2	63000	30,5	49	3,8	Л-Ц-2	76	20	40	36	3,8
2	Забадамская	Город	110/35/10	T-1	10000	7	11,1	0	Л-143	66	11	20	46	0
				T-2	10000	4,1	11,1	0	Л-144	66	9	20	46	0
3	Подстанция N6	Город	110/6	T-1	25000	8	13,5	4,5	Л-141	88	85	170	0	0
				T-2	25000	5,5	13,5	4,5	Л-142	88	85	170	0	0
4	Подстанция N3	Город	110/6	T-1	25000	8	14	4,2	Л-104	56	11	19	37	4,2
				T-2	25000	6	14	4,2	Л-103	56	8	19	37	4,2
5	Подстанция N4	Город	110/35/6	T-1	40000	8,5	31,5	2,2	Л-106	88	6	21,5	66,5	2,2
				T-2	40000	23	31,5	2,2	Л-105	88	15,5	21,5	66,5	2,2
6	Подстанция N5	Город	110/35/6	T-1	25000	11,5	30	0	Л-141	88	85	170	0	0
				T-2	25000	18,5	30	0	Л-142	88	85	170	0	0
				T-3	16000	11,5		2,9	Л142	88	85	170	0	0
7	Стройиндустрия	Город	110/6	T-1	16000	1	2	3,5	Л-Ц-1	76	20	40	41	3,5
				T-2	10000	1	2	3,5	Л-Ц-2	76	20	40	36	3,5
8	Водозабор	Город	110/6	T-1	25000	11,5	17	0,5	Л-101	76	46	51	25	0,5
				T-2	20000	5,5	17	0,5	Л-102	76	5	51	25	0,5
9	Текстильная	Город	110/6	T-1	16000	3,5	4,5	4,9	Л-103	56	11	19	37	4,9
			110/10	T-2	16000	1	4,5	4,9	Л-104	56	8	19	37	4,9
10	Восточная	Город	110/10	T-1	10000	6	9,5	0	Л-141	88	85	170	0	0
				T-2	10000	3,5	9,5	0	Л-142	88	85	170	0	0
11	Самал	Город	110/10	T-1	16000	3	6,2	4,1	Л-141	88	85	170	0	0
				T-2	16000	3,2	6,2	4,1	Л-142	88	85	170	0	0
12	Западная	Город	110/35/10	T-1	63000	19	52	2,3	Л-141	88	85	170	0	0
				T-2	63000	33	52	2,3	Л-142	88	85	170	0	0
13	Северная	Город	110/10	T-1	40000	3	3	16,5	Л-141	88	85	170	0	0
				T-2	40000	откл	3	16,5	Л-142	88	85	170	0	0

15	Нурсат	Город	110/10	T-1	40000	2	2	17	Л-141	88	85	170	0	0
				T-2	40000	откл	2	17	Л-142	88	85	170	0	0

по Гор.ЭС

1	Турлановка	Город	35/10	T-1	4000	2,5	3,5	0	Л-141	88	85	170	0	0
									Л-142	88	85	170	0	0
				T-2	2500	1	3,5	0	Л-141	88	85	170	0	0
									Л-142	88	85	170	0	0
2	Кайтпас	Шымкент	35/10	T-1	4000	2,5	4,5	0	Л-141	88	85	170	0	0
				T-2	2500	2	4,5	0	Л-142	88	85	170	0	0
3	П Т Ф	-//-	35/10	T-1	4000	1	4	0	Л-141	88	85	170	0	0
				T-2	6300	3	4	0	Л-142	88	85	170	0	0
4	Дачи	-//-	35/10	T-1	6300	2,5	2,5	3,1	Л-141	88	85	170	0	0
									Л-142	88	85	170	0	0
5	XXI Партсъезд	-//-	35/10	T-1	10000	6,5	10,5	0	Л-141	88	85	170	0	0
									Л-142	88	85	170	0	0
				T-2	10000	4	10,5	0	Л-141	88	85	170	0	0
									Л-142	88	85	170	0	0
6	Дендропарк	-//-	35/10	T-1	6300	1,5	3,5	1	Л-141	88	85	170	0	0
				T-2	6300	2	3,5	1	Л-142	88	85	170	0	0
7	Биологическая	-//-	35/10	T-1	2500	1	1,5	0,3	Л-141	88	85	170	0	0
				T-2	2500	0,5	1,5	0,3	Л-142	88	85	170	0	0
8	Кзыл - Сай - 2	-//-	35/10	T-2	4000	2	2	1,6	Л-Ц-1	76	15	35	41	1,6
									Л-Ц-2	76	20	35	41	
9	Южная	-//-	35/10	T-1	6300	3	6	0	Л-143	66	11	20	46	0
				T-2	6300	3	6	0	Л-144	66	9	20	46	0
10	Распредхолод.	-//-	35/10	T-1	6300	2,5	3,5	1	Л-142	88	85	100	0	0
				T-2	6300	1	3,5	1	Л-Ц-1	76	15	100	0	0
11	Аюкар	-//-	35/10	T-1	2500	1,5	2,5	0	Л-143	66	11	20	46	0
				T-2	2500	1	2,5	0	Л-144	66	9	20	46	0
12	Кзыл - Сай - 1		35/10	T-1	4000	1	1,5	1	Л-142	88	85	105	0	0
				T-2	4000	0,5	1,5	1	Л-Ц-1	76	20	105	0	0
13	Жана - Талап	-//-	35/10	T-1	1600	1	1	0,4	Л-141	88	85	170	0	0
									Л-142	88	85	170	0	0
14	Тассай - 1	-//-	35/6	T-1	1600	0,5	1	0,2	Л-142	88	85	105	0	0
				T-2	1600	0,5	1	0,2	Л-Ц-1	76	20	105	0	0

15	Тассай - 2	-//-	35/6	T-1	1600	0,6	1,2	0,1	Л-142	88	85	105	0	0
				T-2	1600	0,6	1,2	0,1	Л-Ц-1	76	20	105	0	0
16	К С Х Т		35/6	T-1	4000	1,5	2,5	0,5	Л-142	88	85	105	0	0
				T-2	6300	1	2,5	0,5	Л-Ц-1	76	20	105	0	0
17	пс N - 1	-//-	35/6	T-1	16000	4,5	12	1,2	Л-141	88	85	170	0	0
				T-2	16000	7,5	12	1,2	Л-142	88	85	170	0	0
18	пс N - 2	-//-	35/6	T-1	25000	7	15	3,7	Л-142	88	85	105	0	0
				T-2	25000	8	15	3,7	Л-Ц-1	76	20	105	0	0
19	пс Нурсат		35/10	T-1	6300	1	2,2	1,7	Л-141	88	85	170	0	0
				T-2	6300	1,2	2,2	1,7	Л-142	88	85	170	0	0
20	пс Абай		35/6	T-1	10000	2	4,5	2,2	Л-104	56	11	19	37	4,5
				T-2	16000	2,5	4,5	2,2	Л-103	56	8	19	37	4,5

по Ордабасы ЭС

1	2	3	4	5	6	7	8							8
	110 кВ													
1	Бадам	Ордабасы	110/35/10	T-1	16000	14	26	0	Л-141	88	85	170	0	0
				T-2	16000	12	26	0	Л-142	88	85	170	0	0
2	Темирлановка 110	Ордабасы	110/ 35/10	T-1	10000	2	7,5	0,7	Л-141	88	85	170	0	0
				T-2	15000	5,5	7,5	0,7	Л-142	88	85	170	0	0
	35 кВ													
1	Темирлановка	Ордабасы	35/10	T-1	2500	откл	3,5	0	Л-141	88	85	170	0	0
				T-2	4000	3,5	3,5	0	Л-142	88	85	170	0	0
2	Обручевка	Ордабасы	35/10	T-1	1600	1,3	1,3	0,07	Л-141	88	85	170	0	0
				T-2	2500	откл	1,3	0,07	Л-142	88	85	170	0	0
3	Тортколь	Ордабасы	35/10	T-1	4000	1,1	1,1	2,5	Л-141	88	85	170	0	0
									Л-142	88	85	170	0	0
4	Водохранилище	Ордабасы	35/10	T-1	1600	0,5	0,5	0,9	Л-141	88	85	170	0	0
									Л-142	88	85	170	0	0
5	Совхоз N1	Ордабасы	35/10	T-1	1800	0,2	0,2	1,4	Л-141	88	85	170	0	0
									Л-142	88	85	170	0	0
6	Буржарская	Ордабасы	35/10	T-1	4000	2,5	5	0	Л-141	88	85	170	0	0
				T-2	4000	2,5	5	0	Л-142	88	85	170	0	0
7	Октябрьская	Ордабасы	35/10	T-1	1600	0,3	0,3	1,1	Л-141	88	85	170	0	0
									Л-142	88	85	170	0	0

8	Чубаровка	Ордабасы	35/10	T-1	1600	откл	1,1	0,1	Л-141	88	85	170	0	0
				T-2	2500	1,1	1,1	0,1	Л-142	88	85	170	0	0
9	Чубар-Су	Ордабасы	35/10	T-1	6300	4,5	4,5	1,1	Л-141	88	85	170	0	0
									Л-142	88	85	170	0	0

по Арысскому ЭС

по трассе 88														
1	2	3	4	5	6	7		8					8	
	110 кВ													
1	Арысь	Арысь	110/35/10	T-1	10000	5,5	7,5	0,7	Л-141	88	85	170	0	0
				T-2	10000	2,5	7,5	0,7	Л-142	88	85	170	0	0
	35 кВ													
2	Ақдала	Арысь	35/10	T-1	4000	1	1	2,6	Л-141	88	85	170	0	0
									Л-142	88	85	170	0	0
3	Задарья	Арысь	35/10	T-1	2500	откл	1,5	0,3	Л-141	88	85	170	0	0
				T-2	2500	1,5	1,5	0,3	Л-142	88	85	170	0	0
4	Дармино	Арысь	35/10	T-1	2500	0,5	0,5	0,8	Л-141	88	85	170	0	0
				T-2	2500	откл	0,5	0,8	Л-142	88	85	170	0	0
5	Подхоз	Арысь	35/10	T-1	1600	0,2	0,2	1,2	Л-141	88	85	170	0	0
									Л-142	88	85	170	0	0
6	Кожа - Тогай	Арысь	35/10	T-1	1600	0,3		1,1	Л-141	88	85	170	0	0
									Л-142	88	85	170	0	0
7	Монтайтас	Арысь	35/10	T-1	1600	откл	0,5	0,3	Л-141	88	85	170	0	0
				T-2	1600	0,5	0,5	0,3	Л-142	88	85	170	0	0

по Сайрамскому ЭС

1	2	3	4	5	6	7	8						8	
	110 кВ													
1	Сайрам	Сайрам	110/10	T-1	10000	4,5	10,5	0	Л-121	56	23,2	50	3	0
				T-2	10000	6	10,5	0	Л-122	56	26,6	50	3	0
2	Самсоновка	Сайрам	110/35/6	T-1	16000	5	7	3,7	Л-121	56	23,2	50	3	3
			110/35/6	T-2	25000	1	7	3,7	Л-122	56	26,6	50	3	3
			35/10	T-3	2500	1	7	0						
	35 кВ													
3	Черноводская	Сайрам	35/10	T-1	3200	откл	3	0	Л-121	56	23,2	50	3	0
					6300	3	3	0	Л-122	56	26,6	50	3	0
4	Карабулак	Сайрам	35/10	T-1	6300	4	8	0	Л-121	56	23,2	50	3	0
				T-2	6300	4	8	0	Л-122	56	26,6	50	3	0
5	Советское	Сайрам	35/10	T-1	2500	откл	3	0	Л-121	56	23,2	50	3	0
			110/35/10	T-2	16000	3	3	0	Л-122	56	26,6	50	3	0
6	Манкент	Сайрам	35/6	T-1	5600	откл	3	0,3	Л-121	56	23,2	50	3	0,3

					4000	3	3	0,3	Л-122	56	26,6	50	3	0,3
7	Залинеиная	Сайрам	35/10	Т-1	6300	откл	4	0,8	Л-121	56	23,2	50	3	0,8
				Т-2	10000		4	0,8	Л-122	56	26,6	50	3	0,8
8	Ленин-Жол	Сайрам	35/10	Т-1	1600		1	0,2	Л-121	56	23,2	50	3	0,2
					2500	откл	1	0,2	Л-122	56	26,6	50	3	0,2
9	Красноводская	Сайрам	35/10	Т-1	2500		2	0	Л-121	56	23,2	50	3	0
				Т-2	2500		1	0	Л-122	56	26,6	50	3	0
10	Притрактовая	Сайрам	35/10	Т-1	1600		1	0,2	Л-121	56	23,2	50	3	0,2
				Т-2	1600		1	0,2	Л-122	56	26,6	50	3	0,2
11	Карамурт	Сайрам	35/6	Т-1	6300		2,5	3,1	Л-121	56	23,2	50	3	3
									Л-122	56	26,6	50	3	
12	Ак-Су	Сайрам	35/6	Т-1	4000		0,5	3,1	Л-121	56	23,2	50	3	3
									Л-122	56	26,6	50	3	3
			35/6	Т-2	6300									
				Т-3	6300									
13	Фрунзе	Сайрам	35/10	Т-1	1600		1	0	Л-121	56	23,2	50	3	0
			35/10	Т-2	1600		1	0	Л-122	56	26,6	50	3	0
14	ППЗ	Сайрам	35/10	Т-1	2500		0,5	1,7	Л-121	56	23,2	50	3	1,7
									Л-122	56	26,6	50	3	
15	Комеш-Булак	Сайрам	35/6	Т-1	4000		0,3	1,6	Л-121	56	23,2	50	3	1,6
			35/6	Т-2	4000			1,6	Л-122	56	26,6	50	3	1,6
			35/10	Т-3	2500		1,5	0,7	Л-121	56	23,2	50	3	1,5
									Л-122	56	26,6	50	3	

по Толеби ЭС

1	2	3	4	5	6	7	8						8	
1	Ленгер	Толеби	110/35/6	T-1	16000	7	24	0	Л-121	56	23,2	50	3	0
				T-2	10000	8,5	24	0	Л-122	56	26,6	50	3	0
				T-3	20000	8,5	24	0	Л-121	56	23,2	50	3	0
									Л-122	56	26,6	50	3	0
2	Блинково	Толеби	35/10	T-1	2500	1,5	3	0	Л-121	56	23,2	50	3	0
				T-2	2500	1,5	3	0	Л-122	56	26,6	50	3	0
3	Первомаевка	Толеби	35/10	T-1	2500	1,5	2,7	0	Л-121	56	23,2	50	3	0
				T-2	4000	1,2	2,7	0	Л-122	56	26,6	50	3	0
4	Тогуз	Толеби	35/6	T-1	1600	0,6	0,6	0,1	Л-121	56	23,2	50	3	0,1
				T-2	1000	откл	0,6	0,1	Л-122	56	26,6	50	3	0,1
5	Султан-Рабат	Толеби	35/6	T-1	2500	1,5	3	0	Л-121	56	23,2	50	3	0

				T-2	3200	1,5	3	0	Л-122	56	26,6	50	3	0
6	Горная	Толеби	35/10	T-1	1600	1	1,2	0,1	Л-121	56	23,2	50	3	0,1
				T-2	1600	0,2	1,2	0,1	Л-122	56	26,6	50	3	0,1
7	Балдыбек	Толеби	35/10	T-1	1600	0,2	0,2	1,2	Л-121	56	23,2	50	3	1,2
									Л-122	56	26,6	50	3	
8	Ак-Мечеть	Толеби	35/10	T-1	1600	0,3	0,3	1,1	Л-121	56	23,2	50	3	1,1
									Л-122	56	26,6	50	3	
9	Галкино	Толеби	35/10	T-1	1600	1	1	0,4	Л-121	56	23,2	50	3	0,4
									Л-122	56	26,6	50	3	
10	Ангарата	Толеби	35/10	T-1	1600	0,5	0,5	0,9	Л-121	56	23,2	50	3	0,9
									Л-122	56	26,6	50	3	
11	Подгорная	Толеби	35/10	T-1	1000		0,5	0,2	Л-121	56	23,2	50	3	0,2
				T-2	1600	0,5	0,5	0,2	Л-122	56	26,6	50	3	0,2
12	Александровка	Толеби	35/6	T-1	4000	1,5	1,5	2,1	Л-121	56	23,2	50	3	2,1
									Л-122	56	26,6	50	3	3
13	Георгиевка	Толеби	35/10	T-1	4000	1,5	2,5	0,5	Л-121	56	23,2	50	3	0,5
				T-2	4000	1	2,5	0,5	Л-122	56	26,6	50	3	0,5

по Сары-Агаш ЭС

1	2	3	4	5	6	7	8						8	
110 кВ														
1	Полторацкое	С-Агач	110/35/6	T-2	20000	8	22,8	0	Л-101	76	47	72	2	0
			110/35/6	T-4	31500	14,8	22,8	0	Л-6-А	76	25	72	2	0
				T-3	4000	3,5	3,5	0,1	Л-101	76	47	72	2	0,1
									Л-6-А	76	25	72	2	
2	Центральная	С-Агач	110/35/10	T-1	6300	3,2	7,2	0	Л-101	76	47	72	2	0
				T-2	6300	4	7,2	0	Л-6-А	76	25	72	2	0
				T-3	1600	1,3	1,3	0,07	Л-101	76	47	72	2	0,07
				T-4	1600		1,3	0,07	Л-6-А	76	25	72	2	0,07
				T-5	25000	15	15	7,5	Л-101	76	47	72	2	2
									Л-6-А	76	25	72	2	
35 кВ														
1	Сары-Агаш	С-Агач	35/10	T-1	2500	2,2	2,2	0,02	Л-101	76	47	72	2	0,02
				T-2	2500		2,2	0,02	Л-6-А	76	25	72	2	0,02
2	Курорт	С-Агач	35/10	T-1	4000	2	3,5	0,05	Л-101	76	47	72	2	0,05
				T-2	4000	1,5	3,5	0,05	Л-6-А	76	25	72	2	0,05
3	Тоболино	С-Агач	35/10	T-1	4000	3	3	0,6	Л-101	76	47	72	2	0,6
									Л-6-А	76	25	72	2	

4	Капланбек	С-Агач	35/10	T-1	2500	1	2,5	0	Л-101	76	47	72	2	0
				T-2	2500	1,5	2,5	0	Л-6-А	76	25	72	2	0
5	Курама	С-Агач	35/10	T-1	4000	2,5	2,5	1,1	Л-101	76	47	72	2	1,1
									Л-6-А	76	25	72	2	
6	Степная	С-Агач	35/10	T-1	1800	1	1	0,6	Л-101	76	47	72	2	0,6
									Л-6-А	76	25	72	2	
7	Карла Маркса	С-Агач	35/10	T-1	6300	2	4	0,8	Л-101	76	47	72	2	0,8
				T-2	6300	2	4	0,8	Л-6-А	76	25	72	2	0,8
8	Малай Кудук	С-Агач	35/10	T-1	1600	0,5	0,5	0,9	Л-101	76	47	72	2	0,5
									Л-6-А	76	25	72	2	
9	Сары-Су	С-Агач	35/10	T-1	1600	0,5	0,5	0,9	Л-101	76	47	72	2	0,9
									Л-6-А	76	25	72	2	
10	Джилга	С-Агач	35/10	T-1	1600	0,8	0,8	0,6	Л-101	76	47	72	2	0,8
									Л-6-А	76	25	72	2	
11	Учхоз	С-Агач	35/10	T-1	1600	1,3	2,3	0	Л-101	76	47	72	2	0
				T-2	1600	1	2,3	0	Л-6-А	76	25	72	2	0
12	Дарбаза	С-Агач	35/10	T-1	2500	1	1	1,2	Л-101	76	47	72	2	1,2
									Л-6-А	76	25	72	2	
13	Хлопзавод	С-Агач	35/10	T-1	2500		0,2	1	Л-101	76	47	72	2	1
				T-2	2500	0,2	0,2	1	Л-6-А	76	25	72	2	1
14	Кзыл-Жар	С-Агач	35/10	T-1	1600	1	1	0,4	Л-101	76	47	72	2	0,4
									Л-6-А	76	25	72	2	
15	Алекс	С-Агач	35/10	T-2	4000	1,5	1,5	2,1	Л-101	76	47	72	2	2
									Л-6-А	76	25	72	2	
16	Самал	С-Агач	35/10	T-1	4000	1	1	1,3	Л-101	76	47	72	2	1,3
			35/10	T-2	4000		1	1,3	Л-6-А	76	25	72	2	1,3

по Казгурт ЭС

1	2	3	4	5	6	7	8						8	
	110 кВ													
1	Ленинское	Казгурт	110/35/10	T-1	10000	6	13,5	0	Л-101	76	47	72	2	0
				T-2	10000	7,5	13,5	0	Л-6-А	76	25	72	2	0
	35 кВ													
2	Ленинское	Казгурт	35/10	T-1	4000	2,1	4,1	0	Л-101	76	47	72	2	0
				T-2	2500	2	4,1	0	Л-6-А	76	25	72	2	0
3	Шарапхана	Казгурт	35/10	T-2	6300	1,5	1,5	4,1	Л-101	76	47	72	2	4,1
									Л-6-А	76	25	72	2	

4	Турбат	Казгурт	35/10	T-1	1600	1	1	0,4	Л-101	76	47	72	2	0,4
									Л-6-А	76	25	72	2	
5	Жана-Базар	Казгурт	35/10	T-1	1600	1,2	2,2	0	Л-101	76	47	72	2	0
				T-2	1600	1	2,2	0	Л-6-А	76	25	72	2	0
6	Фоголево	Казгурт	35/10	T-1	4000	1,2	1,2	2,4	Л-101	76	47	72	2	1,2
									Л-6-А	76	25	72	2	
7	Алтын-Тобе	Казгурт	35/10	T-1	1600	1	1	0,4	Л-101	76	47	72	2	0,4
									Л-6-А	76	25	72	2	
8	Шанак	Казгурт	35/10	T-1	1000	0,5	0,5	0,4	Л-101	76	47	72	2	0,4
									Л-6-А	76	25	72	2	
9	Кзыл-Тан	Казгурт	35/10	T-2	1600	1	1	0,2	Л-101	76	47	72	2	0,2
				T-1	1600		1	0,2	Л-6-А	76	25	72	2	0,2
10	Комсомол	Казгурт	35/10	T-2	1600	1	1	0,2	Л-101	76	47	72	2	0,2
				T-1	1600	откл	1	0,2	Л-6-А	76	25	72	2	0,2
11	Жылыбулак	Казгурт	35/10	T-1	1600	1,1	1,1	0,3	Л-101	76	47	72	2	0,3
									Л-6-А	76	25	72	2	0
12	Шарбулак	Казгурт	35/10	T-1	1600	0,8	0,8	0,6	Л-101	76	47	72	2	0,8
									Л-6-А	76	25	72	2	
13	Карабау	Казгурт	35/10	T-1	1000	0,1	0,1	0,8	Л-101	76	47	72	2	0,8
									Л-6-А	76	25	72	2	
14	Енбекши	Казгурт	35/10	T-1	1600	0,5	0,5	0,9	Л-101	76	47	72	2	0,9
									Л-6-А	76	25	72	2	

по Тюлкубас ЭС

1	2	3	4	5	6	7	8						8	
	35 кВ													
1	Тюлюкбас	Тюлюкбас	35/10	Т-1	1800	1	1	0,6	Л-Перемычка-1	18	3	6	6	1
									Л-Перемычка-2	18	3	6	6	
2	Ванновка	Тюлюкбас	35/10	Т-1	4000	2,5	2,5	0	Л-Перемычка-1	18	3	6	6	0
				Т-2	2500		2,5	0	Л-Перемычка-2	18	3	6	6	0
3	Корниловка	Тюлюкбас	35/10	Т-1	3200	1,5	1,5	1,3	Л-Балыкшы	14	2,5	2,5	5,7	1,3
4	Мичурина	Тюлюкбас	35/10	Т-1	1600	1,2	1,2	0,2	Л-Балыкшы	14	2,5	2,5	5,7	0,2

5	Комплекс	Тюлькубас	35/10	T-1	2500	2	2	0	Л-Мелкомбинат-1	21	3,1	5,1	7,9	0
				T-2	1600		2	0	Л-Мелкомбинат-2	21	2	5,1	7,9	0
6	Балыкчи	Тюлькубас	35/10	T-1	2500	1,5	1,5	0,3	Л-Балыкшы	14	2,5	2,5	5,7	0,3
				T-2	2500		1,5	0,3	Л-Састобе	14	0	2,5	5,7	0,3
7	Новониколаевка	Тюлькубас	35/10						Л-Новониколаевка-1	18	0,5	0,5	8,7	
				T-2	6300	0,6	0,6	5	Л-Новониколаевка-2	18	0	0,5	8,7	5
8	Высокое	Тюлькубас	35/10	T-1	1600	1	1	0,4	Л-Перемычка-1	18	3	6	6	0,4
									Л-Перемычка-2	18	3	6	6	
9	Кельтемашат	Тюлькубас	35/10	T-1	1600	1	1	0,4	Л-Ак-Су-1	33	20	23	5	0,4
									Л-Ак-Су-2	33	3	23	5	
10	Кулан	Тюлькубас	35/10	T-1	1600	0,5	0,5	0,9	Л-Кулан	18	1	1	17	0,9
11	Жамбул	Тюлькубас	35/10	T-1	1800	0,5	0,5	0,4	Л-Перемычка-1	18	3	6	6	0,4
				T-2	1600		0,5	0,4	Л-Перемычка-2	18	3	6	6	0,4
12	Мелькомбинат	Тюлькубас	35/10	T-1	2500	1	3,2	0	Л-Мелкомбинат-1	21	3,1	5,1	7,9	0
				T-2	2500	2,2	3,2	0	Л-Мелкомбинат-2	21	2	5,1	7,9	0
13	Техникум	Тюлькубас	35/10	T-1	2000	1	1	0,8	Л-Кулан	18	1	1	17	0,8